

Dūņu kvalitātes vidējie rādītāji

1. Notekūdeņu dūņu ražotājs: SIA „Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacija „Daugavgrīva”
2. Notekūdeņu dūņu sērijas apstrādes veids: mezofilā anaerobā sadalīšana
3. Notekūdeņu dūņu kvalitātes rādītāji:

1.tabula

Nr. p.k.	Agroķīmiskie rādītāji	Testēšanas rezultāti
1.	Vides reakcija (pH KCl)	6,6
2.	Organiskās vielas sausnā (%)	65,3
3.	Kopējais slāpeklis (N) sausnā (g/kg)	46
4.	Fosfors (P) sausnā (g/kg)	20,7
5.	Sausna (%)	25,1

2.tabula

Nr. p.k.	Smagie metāli	Koncentrācija sausnā (mg/kg)
1.	Kadmījs (Cd)	2,0
2.	Hroms (Cr)	90
3.	Varš (Cu)	310
4.	Dzīvsudrabs (Hg)	2,55
5.	Niķelis (Ni)	46
6.	Svins (Pb)	48
7.	Cinks (Zn)	1300

4. Notekūdeņu dūņu klase: otrā